



**COMUNE DI VAGLI SOTTO**  
**Provincia di Lucca**

**Del 02/02/2019**

**Ufficio Tecnico**

**Oggetto: Verbale di somma urgenza per messa in sicurezza della strada comunale di Arnetola che porta ai bacini estrattivi – Fosso della Tambura a causa degli eventi atmosferici avvenuti nella notte tra il 1 e il 2 febbraio 2019**

A seguito del sopralluogo eseguito dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Puglia Mario, nel giorno del 02/02/2019 si è potuto verificare che a seguito delle ingenti precipitazioni avvenute nei giorni precedenti e in data odierna, nella viabilità comunale di Arnetola che Porta ai bacini estrattivi è esondato il fosso della tambura erodendo parte della viabilità, inoltre si sono verificate delle frane e la caduta di alcune piante che hanno invaso la carreggiata oltre all'esondazione in alcuni tratti di fossi di scolo che hanno asportato parte della viabilità,

Tale situazione causa pericolo per la pubblica incolumità sia per il transito veicolare che pedonale;

In via d'urgenza viene prevista la rimozione del materiale franato, nella livellazione del piano stradale, nella ricostruzione delle parti di viabilità erose dalle piogge e dalla posa di idonea tubazione che permetta al fosso di pallerina che confluisce nel fosso della tambura di seguire il suo corso senza esondare sulla viabilità

Per tali interventi, è stata stimata una spesa pari ad euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) oltre Iva in ragione del 22% per un totale di euro 54.900,00 (cinquantaquattromilanovecento/00) verrà inoltre redatta entro dieci giorni la perizia di stima, vista la difficoltà di eseguirla nell'immediato, che allegata alla presente verrà trasmessa alla stazione appaltante per la copertura di spesa e l'approvazione dei lavori.

Visto quanto sopra, io sottoscritto Puglia Mario in qualità di Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico, eseguito sopralluogo dichiaro che i lavori previsti rivestono carattere di Somma Urgenza per cui ho redatto il presente verbale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 con la successiva attuazione dei provvedimenti del caso.

Il Responsabile del servizio ufficio tecnico

